



AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA

(ARTT. 163 C.10 DEL D.LGS. 50/2016)

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO A DEL DETERIORAMENTO DEL BAULETTO E CONSEGUENTE CADUTA DI PIETRE E CALCINACCI, MURO PALLACORDA – DIPARTIMENTO DI AGRARIA – VIA UNIVERSITA' N. 100 PORTICI - NAPOLI.

IL CAPO UFFICIO *ad interim*

In data 23/06/2017 vista l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dalla caduta i pietre e calcinacci dal bauletto posto alla sommità del muro della Pallacorda presso il complesso sede del Dipartimento di Agraria Portici (NA).

Veniva contattata la ditta **IENGO FRANCESCO S.r.l.**, partita IVA 039299111213 con sede legale in via Grazia Deledda n. 17 -80021 Afragola (NA), tel 081/8618344 pec: iengosrl@legalmail.it , alla quale veniva disposta la messa in sicurezza mediante rimozione della vegetazione spontanea cresciuta negli, la rimozione delle parti incoerenti di bauletto e pietra dalla sommità del muro della Pallacorda.

La ditta IENGO Francesco S.r.l. era già presente nel complesso poiché risultata aggiudicataria dei lavori "GUS00.1752L –Messa in sicurezza cancelli Orto Botanico-"

ALELGATI:

- VERBALE DI SOMMA URGENZA





Napoli, 23/06/2017

VERBALE SOMMA URGENZA (ARTT. 163 DEL D.LGS. 50/2016)

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILE PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO A SEGUITO DEL DETERIORAMENTO DEL BAULETTO CON CONSEGUENTE CADUTA DI PIETRE E CALCINACCI MURO PALLACORDA DIPARTIMENTO DI AGRARIA – VIA UNIVERSITA' N. 100 PORTICI - NAPOLI.



PREMESSO CHE:

Il sottoscritto dott. Paolo Chianese, capo ad Interim dell'Ufficio Tecnico di Portici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, a seguito di segnalazione verbale del 22/06/2017 ricevuta tramite i manutentori delle aree a verde del Parco della Reggia di Portici (NA), che segnalavano la caduta di calcinacci dall'estremità del muro della Pallacorda, disponeva l'immediata recinzione delle aree interessate tramite gli operatori del presidio di manutenzione presenti nel complesso.

Tale situazione di pericolo dovuta alla caduta di calcinacci e pietre veniva segnalata anche dal Direttore del Dipartimento di Agraria –*Prof. Matteo Lorito*– con nota in pari data, richiedendone intervento con la massima urgenza.

Lo scrivente previa comunicazione telefonica al Dirigete della Ripartizione Edilizia dell'Università degli Studi di Napoli FEDRRICO II, si recava sui luoghi al fine di effettuare un sopralluogo avente quale fine quello di determinare la causa della caduta di calcinacci e pietre.

IMPRESA E CILE STRADA
FRANCESCO BRANDESI
Via Università, 100 - 80055 Portici (NA)
Tel. 081 2424242 - 081 2424243
Cof. 081 2424244



Sul luogo, oltre allo scrivente, era presente il personale dell'Ufficio Tecnico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II di seguito riportato :

- geom. Bartolomeo MARTIRE dell'Ufficio Tecnico di Portici

SOPRALLUOGO:

I convenuti si portavano nell'area pallacorda e precisamente nella zona recintata presso il muro che divide tale area dall'Orto Botanico in prossimità del vano di passaggio, dove era stata segnalata la presenza di pietre e calcinacci cadute dalla sommità del muro.

Durante il sopralluogo si rilevava effettivamente la presenza sul prato di pietre e calcinacci provenienti dal bauletto posto sulla sommità del muro della Pallacorda.

Ad una verifica più approfondita effettuata tramite binocolo si è potuto constatare che per la forma e dimensione i calcinacci e le pietre caduti erano effettivamente provenienti dal bauletto posto alla sommità del muro, e che il fenomeno di erosione del bauletto e distacco delle pietre, dovuto sia agli agenti atmosferici che nel corso degli anni lo hanno deteriorato sia alla crescita di vegetazione spontanea che si incunea tra le crepe del bauletto stesso, nonché tra le connessure dell'ultimo filare di pietre provocandone il distacco e la conseguente caduta verso il basso, interessa quasi l'intera lunghezza del muro stesso.

Tale fenomeno di coinvolgimento dell'intera lunghezza della muratura ha imposto di allargare l'area precedentemente inibita al passaggio delle persone, imponendo un percorso più lungo e tortuoso per coloro che devono arrivare all'area della Pallacorda.

RAVVISATA LA NECESSITA' DI:

- dover attuare un tempestivo e immediato intervento di messa in sicurezza atto a garantire le condizioni per il riutilizzo dell'intera area, anche in occasione della cerimonia che si terrà il 14 luglio p.v.;
- dover affidare a ditta specializzata ed immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi da mettere in atto al fine dell'eliminato pericolo,

CONSIDERATA:

l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dalla possibile caduta di ulteriori pietre e/o pezzi di bauletto della sommità del muro della Pallacorda, nonché eliminare le infiltrazioni di acqua piovana che si insinuano attraverso le connessure delle pietre provocandone il distacco e quindi la caduta verso il basso

PRESO ATTO CHE:

contattata l'impresa sotto riportata, già presente nel complesso in quanto esecutrice dell'intervento di ripristino e dei cancelli dell'Orto Botanico, iniziati in data 20/06/2017 come da comunicazione inizio lavori alla SS.AA inoltrata via pec., si è dichiarata immediatamente disponibile ad intervenire recandosi, ad horas, sul luogo :

IENGO FRANCESCO S.r.l. con sede amministrativa in Grazia Deledda n. 17 – 80021 Afragola (NA) tel e fax 081 8618344 – 081 8626293 – PEC iengosrl@legalmail.it: c.f. e P.Iva 03929111213

IMPRESA IDILE SERRAVALLE
IENGO FRANCESCO S.r.l.
Via Grazia Deledda n. 17
80021 Afragola (NA)
Cod. Fisc. 03929111213
P.Iva 03929111213



CIÒ POSTO SI DISPONE, AD HORAS

Alla società IENGO FRANCESCO S.r.l. di provvedere, mediante utilizzo di ragno con braccio sollevatore, alla rimozione della vegetazione spontanea cresciuta negli anni, rimozione delle parti incoerenti del bauletto nonché delle pietre distaccate, realizzazione dell'integrazione del bauletto in modo da impedire la caduta di ulteriori pietre.

L'impresa sopra indicata e come sopra rappresentata accetta di eseguire **AD HORAS** gli interventi di cui sopra.

Si allega documentazione fotografica, copia nota segnalazione Dip.to Agraria .

Ci si riserva, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, la trasmissione della perizia di stima degli interventi.

Del che è verbale redatto sottoscritto e firmato dai presenti.

Napoli in data 23/07/2016.

L'impresa
IMPRESA EDILE STRADALE
IENGO FRANCESCO S.r.l.
Via Università, 100 - 80138 Portici (NA)
Tel. 081 7551111 - Fax 081 7551112
Cod. Fisc. 08100000666




Il tecnico
Geom. Bartolomeo Martire



Il Capo Ufficio ad interim
Dott. Paolo Chianese





Luciano

[Handwritten mark]

IMPRESA EDILE STRADALE
FRANCESCO
Via ...
Tel. ...
Cod. ...



Amore

IMPRESA EDILE STRADALE
INGO FRANGO
Via...
Tel. 081...
Com. P...





~~UT. POR~~
[Handwritten signature]

Ripartizione Edilizia
Ing. F. Fisciano
Ufficio Tecnico Portici
Dott. P. Chianese

Oggetto: Richiesta di intervento somma urgenza Muro della Pallacorda

A seguito di segnalazione del personale tecnico dell'orto Botanico di Portici che segnalava la caduta di calcinacci e pietre dalla sommità del muro in oggetto, si richiede vostro intervento con la massima urgenza.

Portici 22/06/2017

Il Direttore
Prof. Matteo Loria